



COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE

SERVIZIO TECNICO N° 79 /2013

**OGGETTO : MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO GIARDINI
 COMUNALI PARCO IV NOVEMBRE - IMPEGNO DI
 SPESA**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** il sottoscritto **DEBERNARDI** geom. Livio , nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola come nominato con decreto Sindaco n. 14 del 29/09/2011;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 01 del 12/01/2013 1° assegnazione provvisoria fondi ai Responsabili dei Servizi anno 2013 e s.m.i.

DATO ATTO che a seguito di segnalazioni pervenute e di sopralluoghi è stato riscontrato che diversi faretti a led costituenti l'impianto di illuminazione dei giardini comunali del Parco IV Novembre risultano spenti .

Rilevato che il malfunzionamento deriva :

- ☐ dalla necessità di sostituire gli attuali alimentatori esistenti dell'impianto di illuminazione a led con altri aventi un grado di protezione più elevato ,al fine di evitare I fenomeni di condensa , che determinano lo spegnimento di alcune linee di alimentazione
- ☐ dal fatto che diversi faretti sono stati oggetto di atti vandalici e risultano danneggiati.

DATO ATTO che la spesa presunta risulta inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto si può provvedere all'affidamento diretto da parte del R.U.P. ai sensi del vigente Regolamento per ii lavori , i servizi e le forniture da eseguirsi in economia ;

VISTO il preventivo di spesa richiesto alla ditta E.B. Elettroimpianti Bertolè con sede in Verolengo – Via per Casale 51/A che si è detta disponibile ad eseguire gli interventi richiesti al costo di € 2.240,00 oltre ad IVA 21% , allegato sub.A) ,

DATO atto della regolarità delle certificazioni previdenziali ai sensi dell'art. 6 DPR 207/2010

VISTO il vigente Regolamento per i lavori , le forniture e i servizi in economia ;

RITENUTO necessario provvedere in merito

D E T E R M I N A

- 1) INCARICARE la ditta E.B. Elettroimpianti Bertolè con sede in Verolengo – Via per Casale 51/A- P.I. 06392400013, degli interventi di manutenzione degli impianti comunali di illuminazione pubblica come specificati nel preventivo che si allega sub. A) alla presente ;
- 2) IMPEGNARE la somma di €. 2.710,40, all'intervento 1 08 02 03 (ex cap. 7430) – ad oggetto “Prestazione di servizi – manutenzione illuminazione pubblica” nei limiti previsti dall'art. 163 co. 1 e 2 Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000 bilancio 2013 con il seguente CIG ZE80B111CB;
- 3) DARE ATTO di provvedere alla relativa liquidazione a seguito di rendicontazione degli interventi effettuati e presentazione di regolare fattura .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

F.to DEBERNARDI geom. Livio

Ai sensi art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno assunto all'intervento 1 08 02 03 (ex cap. 7430) esercizio provvisorio in corso di approvazione e relativa registrazione contabile .

Li 30/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ZURLO dr. Alberto

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Li 31/07/2013

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

F.to GILARDINO Camilla

**ELETTROIMPIANTI
BERTOLÈ**

di FRANCO BERTOLÈ

Via per Casale, 51/A - Tel/Fax 011.9149382
10038 VEROLENGO (TO)
P.IVA 06392400013 - Cod. Fisc. BRTFNC50C29L970J
C.C.I.A. Torino N° 782194 - Albo Artigiani N° 224583**IMPIANTI ELETTRICI E DI SICUREZZA - AUTOMAZIONI - MANUTENZIONI**

Verolengo, 05.07.2013

Spett.le COMUNE DI BALZOLA
Via Roma, 67
BALZOLA (AL)**Alla cortese attenzione del Geom. DEBERNARDI LIVIO****Oggetto:** offerta per il ripristino dell'illuminazione nel parco IV Novembre

- Fornitura e posa di n. 2 alimentatori IP67 60W per strisce led
- Fornitura e posa di n. 4 alimentatori IP67 40W per strisce led
- Fornitura e posa di n. 6 alimentatori 350mA per faretti led
- Fornitura e posa di n. 4 cassette di derivazione tetto alto tipo stagno
- Realizzazione di n. 4 giunzioni tipo stagno con GEL riutilizzabili
- Fornitura e posa di guaine termorestringenti, pressacavi, minuteria d'uso
- Collegamenti e attivazione impianto

COMUNE DI BALZOLA	
n.1773.....	arrivato il
18 LUG. 2013	
cat.5.....	classe11..... fasc.

PER UN IMPORTO DI € 1.060,00 + IVA

- Fornitura e posa di n. 5 faretti led 3W ILTI LUCE (come esistenti) IP68
- Realizzazione di n. 5 giunzioni tipo stagno

PER UN IMPORTO DI € 1.180,00 + IVA**In attesa di benevoli riscontri in merito porgiamo distinti saluti**